

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirja nro 29.

Aika ja paikka 10.12.2008 klo 18.15 Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242, T:koski

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 18.15.

2 Läsnä olevien toteaminen

Läsnä:

Ansala Arto, Hakoma Päivi, Kanervo Eero, Kinnari Kari, Kurkinen Leo, Laine Pekka, Lamminsivu Markku, Levänen Eero sekä Saarinen Raimo.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Avustusasiat

Ympäristökeskukselle oli lähetetty uusi avustushakemus puheenjohtajan toimesta. Hakemuksessa painotettiin sitä että Ympäristökeskus oli luvannut ennen hankkeen aloittamista tukea 30% toteutuneista kustannuksista. Tällä hetkellä avustuksen määrä on 13%.

5 Rajankäynnit

Maanrakennusurakoitsija on rakennusvaiheessa rikkonut tai hukannut muutamia rajapyykkejä. Yksi näistä on Kuisman-Immosen rajalla Kernaalan rantatien varressa. Maanmittari on tilattu rajankäyntiin ja saapuu paikalle kun hänen aikatauluunsa sopii. Jo aiemmissakin kokouksissa sekä työmaakokouksessa todettu asia on että kustannukset rajankäynneistä maksaa maarakennusurakoitsija.

6 Lujabetoni

Lujabetoni Oy on asentanut linjastoonsa Osuuskunnan vaatimat laitteet. Asian todettiin olevan kunnossa.

7 Heleskiven pumppaamo

Heleskiven kiinteistöpumppaamossa (Muurarinpolku 19) oli useiden lyhytaikaisten sähkökatkosten takia tullut häiriötila jossa pumppaamo on lauennut pois päältä. Kiinteistön omistaja oli lähestynyt hallituksen jäseniä sähköpostilla ja pyysi välitöntä korjausta asiaan jotta häiriötila ei toistuisi ja vaarantaisi kiinteistöä.

Osuuskunnan puheenjohtaja on käynyt paikalla useita kertoja valvomassa pumppamon toimintaa sekä suorittamassa testauksia. Vikaa ei yrityksistä huolimatta ole saatu uusimaan.

Asiaa on myös tiedusteltu linjaston suunnittelijalta Heikki Luoma-aholta Suunnittelutoimisto S.Anttila Oy:stä ja hänen mielestään vaaraa kiinteistölle ei pääse tapahtumaan.

Päätettiin, että mitataan ko. kiinteistön ja pumppaamon padotuskorkeus ja sen jälkeen päätetään toimenpiteistä joko kiinteistön omistajan tai vesiosuuskunnan puolelta. Lisäksi on oltu yhteydessä pumppaamovalmistajaan mahdollisten lisäkytkentöjen tai ohjelmistomuutosten takia. Osuuskunnan hallitus palaa asiaan heti kun em. padotuskorkeus on saatu määriteltyä.

8 Muut asiat

Rikkinäiset pumppaamoiden kannet.
Muutama asennusvaiheessa rikkoutunut pumppaamon kansi on edelleen korjaamatta. Bricatec Oy korjaa kannet.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri